



212312050144

CA

Dedicated to analytical details

四川卡夫检测技术有限公司

检测报告

报告编号: DW202201005101

样品名称: 末梢水

委托单位: 甘孜县供排水公司


采样地点: 水利小区末梢水

检测单位: 四川卡夫检测技术有限公司 (盖章)

报告日期: 2022年01月14日



检测报告说明

一、报告封面处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效；未加盖  章的报告，不具有社会证明作用。

二、报告内容需齐全、清楚；报告缺页、涂改无效；报告无编制人、审核人、授权签字人签字无效。

三、由委托方自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。委托本公司采集的样品，本公司仅对该批次样品负责，评价标准由委托方提供。

四、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

五、未经本公司书面批准，不得复制或部分复制本报告；经本公司批准的报告复印件，加盖检验检测专用章后生效。

六、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

七、除委托方特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定保存期限的样品均不再留样。

四川卡夫检测技术有限公司

地址：成都市成华区成宏路 18 号（钢铁领域 A 座 1301-1306）

电话/传真：028-83225332

邮政编码：610000

公司邮箱：CA_calfstone@163.com

公司网站：www.calfstone.com



四川卡夫检测技术有限公司

检测报告

报告编号: DW202201005101

第 1 页/共 2 页

单位名称: 甘孜县供排水公司

检测类别: 委托检测

采样地点: 水利小区末梢水

样品名称: 末梢水

收样日期: 2022 年 01 月 06 日

样品编号: DW2022010051

检测日期: 2022 年 01 月 06 日 ~ 2022 年 01 月 12 日

检测结果:

项目	检测依据	单位	检测结果	标准限值
微生物指标				
总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006	CFU/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006	CFU/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006	CFU/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	GB/T 5750.12-2006	CFU/mL	72	100
毒理指标				
砷	GB/T 5750.6-2006	mg/L	0.00039	0.01
镉	GB/T 5750.6-2006	mg/L	<0.00006	0.005
铬 (六价)	GB/T 5750.6-2006	mg/L	<0.004	0.05
铅	GB/T 5750.6-2006	mg/L	<0.00007	0.01
汞	GB/T 5750.6-2006	mg/L	<0.0001	0.001
硒	GB/T 5750.6-2006	mg/L	0.00064	0.01
氰化物	GB/T 5750.5-2006	mg/L	<0.002	0.05
氟化物	GB/T 5750.5-2006	mg/L	0.0415	1.0
硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006	mg/L	0.296	10
三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006	mg/L	<0.0002	0.06
四氯化碳	GB/T 5750.8-2006	mg/L	<0.0001	0.002





四川卡夫检测技术有限公司

检测报告

报告编号: DW202201005101

第 2 页/共 2 页

项目	检测依据	单位	检测结果	标准限值
感官性状和一般化学指标				
色度	GB/T 5750.4-2006	度	<5	15
浑浊度	GB/T 5750.4-2006	NTU	<1	1
臭和味	GB/T 5750.4-2006	/	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006	/	无	无
pH	GB/T 5750.4-2006	/	8.28	6.5~ 8.5
铝	GB/T 5750.6-2006	mg/L	0.0219	0.2
铁	GB/T 5750.6-2006	mg/L	0.0244	0.3
锰	GB/T 5750.6-2006	mg/L	0.00130	0.1
铜	GB/T 5750.6-2006	mg/L	0.00018	1.0
锌	GB/T 5750.6-2006	mg/L	0.0016	1.0
氯化物	GB/T 5750.5-2006	mg/L	0.542	250
硫酸盐	GB/T 5750.5-2006	mg/L	68.6	250
溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006	mg/L	276	1000
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006	mg/L	252	450
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2006	mg/L	0.50	3
挥发酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006	mg/L	<0.002	0.002
阴离子合成 洗涤剂	GB/T 5750.4-2006	mg/L	<0.050	0.3

水质评价及结论:

该送检水样所检测项目均符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》的规定。

(以下空白)

编制人: 袁俊 日期 2022.01.14 审核人: 何明 日期 2022.01.14
授权签字人: 周玉红 日期 2022.01.14

